

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Учетный № 24240041000116376591

Дата «04» декабря 2024 года

*Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий*



## **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю  
в г. Заозёрном. Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Мира, д. 54

### **ПРЕДПИСАНИЕ**

#### **об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 22914 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном

12.12.2024 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой Татьяной Валентиновной, уполномоченным осуществлять надзор и выдавать предписания, при проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кулижниковская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование юридического лица: МКОУ Кулижниковская СОШ), ИНН 2433002386, юридический адрес: Красноярский край, р-н Саянский, с Кулижниково, ул Советская, 32 А, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а именно: в учебных кабинетах: № 15 «История», № 16 «математика», № 17 «Английский язык», № 20 «начальные классы», в спортивном зале оконные проемы имеют деревянную конструкцию с последующей окраской. На момент проверки поверхность имеет нарушение целостности, допускается шелушение краски, конструкция имеет перекосы, в целях предотвращения проникновения холодного атмосферного воздуха в помещения, деревянная конструкция утеплена ватой,

нарушение п. 2.8.6, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части использования арматуры на источниках искусственного освещения расположенных в

спортивном зале, конструкция которых не обеспечивает защиту и приводит к выходу из строя светильники,

нарушение п. 2.8.9, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части допущения несвоевременной замены вышедших из строя источников искусственного освещения в спортивном зале, а так же использования матовой арматуры, которая снижает уровень искусственной освещенности,

нарушение п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в части отсутствия условий, исключающих риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, работниками производственных помещений предприятий общественного питания (пищеблока), а именно: не обеспечено хранение одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора, личных вещей сотрудников пищеблока (3 человека) отдельно от рабочей одежды и обуви в индивидуальных шкафах.

при рассмотрении протокола измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-156 от 09.12.2024г, выданного филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Заозерном, установлено: результаты измерений уровней искусственной освещенности в спортивном зале общеобразовательного учреждения составляют  $164 \pm 16$  лк при нормативе 200 лк, что является нарушением раздела V, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**1. Устранить нарушения:**

пункта 2.7.2. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,  
пункта 2.8.6, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  
пункта 2.8.9, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  
пункта 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,  
раздела V, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не соответствия уровней искусственной освещенности в спортивном зале

**2. Обеспечить:**

Обеспечить учебные помещения (№ 15 «История», № 16 «математика», № 17 «Английский язык», № 20 «начальные классы», спортивный зал), оконными проемами, конструкция которых, позволяет проводить проветривание в любое время года;

Обеспечить наличие светорассеивающей конструкции у источников искусственной освещенности в спортивном зале, не снижающей уровень искусственной освещенности;

Обеспечить спортивный зал источниками искусственной освещенности в исправном состоянии, так же проведение своевременную замену вышедших из строя ламп;

Обеспечить сотрудников пищеблока индивидуальными шкафами, предназначенными для ранения раздельного хранения верхней и специальной одежды;

Привести уровни искусственной освещенности в спортивном зале к нормируемым показателям

### 3. Срок устранения нарушений: 02.10.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ Кулижниковская СОШ юридический адрес: Красноярский край, р-н Саянский, с Кулижниково, ул Советская, 32 А

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, пом. 28, тел. 8(39165) 21915, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02.10.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном



---

Т.В. Евсюкова

Отметка о получении предписания контролируемым лицом или его представителем <\*>

Дата \_\_\_\_\_

ФИО, должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале<\*>

E-mail: kulignikova@mail.ru

от 12.12.2024г